



DEFEKTŲ TYRIMAI

Įm. kodas: 305678912

PVM kodas: LT100012345678

+370 678 12345

info@siauresinžinerija.lt

Kaunas, K. Petrausko g. 15, LT-44162

Darbo laikas: Pr–Pn 8:00–18:00

TECHNINĖ APŽIŪROS ATASKAITA

Defektų nustatymas ir įvertinimas

Apžiūros data: 2026-05-07

Dokumento ID: INSP-20260507-609

GPS: 55.703652°N, 21.142708°E

Klientas / Užsakovas

CLIENT INFORMATION

Įmonė / asmuo:	UAB 'Baltijos žuvų turgus	Adresas:	12, Taikos pr., Baltikalnė, Pelenynas, Klaipėda, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis, 91228, Lietuva
Kontaktinis asmuo:	Jonas Jonaitis	Tel. / el. paštas:	+370 612 34567 / jonas.jonaitis@zuvuturgas.lt

Objekto ir apžiūros duomenys


INSPECTION DATA & ENGINEER

Objekto pavadinimas:	Šaldymo kamerų kompleksas 'Aukštikalnė'	Apžiūros data:	2026-05-07
Dokumento ID::	INSP-20260507-609	Inspektorius:	Tomas J.
Sertifikatas / Paslaugos:	STAT-SERT-2024-0892		


Objekto vieta

Location / GPS coordinates

Tolimas vaizdas





Priartintas vaizdas



✓ Objekto lokacija patvirtinta GPS koordinatėmis Tikslumas: ± 5-10 m

Defektų ir pažeidimų registras

Identified defects (visual inspection)

ID	Kritiškumas	Pavadinimas / Aprašymas	Matavimai	Nuotrauka
DEF-001	VIDUTINIS	Sienų tinko atsilupimas Sienos apdailos defektas, kur tinkas atsilupo nuo pagrindo, galimai dėl drėgmės ar netinkamos paruošimo technikos.	Apskaičiuota; plotas apie 2 m ²	
DEF-002	KRITINIS	Stogo įdubimas Stoge matoma didelė įdubimas aplink drenažo sistemą, kuri gali sukelti vandens kaupimąsi ir galimą stogo pažeidimą.	Įdubimas apie 1 m ²	

Ekspertinė išvada ir techninės rekomendacijos

Technical conclusion & remedial actions

- **DEF-001:** Atlikti drėgmės analizę, pašalinti pažeistą tinką, atlikti paviršių paruošimą ir užtepti naują tinką.
- **DEF-002:** Reikia atlikti remonto darbus, kad būtų pažemintas ir atkurtas stogo paviršius bei užtikrintas teisingas drenažo funkcionalumas.

Komercinis pasiūlymas / sąskaita

Invoice for inspection

Paslaugos pavadinimas:	Profesionali Darbų apžiūra + Ataskaita
Apžiūros data:	2026-05-07
Inspektorius:	Tomas J.
Kaina be PVM:	2300.00 EUR
PVM (21%):	483.00 EUR
SUMA MOKĖTI (su PVM):	2783.00 EUR
Apmokėjimo terminas iki:	2026-06-05
Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN):	LT12 7300 0101 2345 6789
Banko kodas / bankas:	SEB bankas
Mokėjimo paskirtis (privaloma):	Remontas INSP-20260507-609

Kaunas, K. Petrausko g. 15, LT-44162

Įm. kodas: 305678912

PVM kodas: LT100012345678

Tel.: +370 678 12345 | El. paštas: info@siauresinžinerija.lt

Tomas J.

Ataskaitą parengė:

Su pagarba,

Parašas: /Tomas J./

2026-05-07, oficialus dokumentas

Ši ataskaita turi juridinę galią ir atitinka statybos techninio reglamento reikalavimus.